

【機構概要】

機構名稱			
機構型態	<input type="checkbox"/> 公立附設機構 <input type="checkbox"/> 私立獨立機構	機構設立年代	
	<input type="checkbox"/> 法人附設機構	建築建造年代(建造執照)	
機構地址			
檢核人員	檢核人員職級(職稱)	檢核日期	

【檢核內容】

一、 機構建築物環境條件

項目	內容	檢核	備註
1	消防救災車輛能通行靠近並進行救災(須符合 a 或 b)： <input type="checkbox"/> a. 五層以下建築物，道路或通路至少有 3.5 公尺以上之淨寬；六層以上至少有 4 公尺以上之淨寬。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	機構非位於土石流或淹水等災害潛勢區	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	機構非位於土壤液化潛勢區	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	機構非軟弱底層的建築物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	機構屬獨棟使用，不是使用建築物部分樓層或樓層部分空間	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	機構設置樓層位於 10 層(含)以下(有消防緊急進口)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

二、 建築物依法應具備之基本防火安全性能

項目	內容	檢核	備註
1	有委託專業檢查人完成建築物公共安全檢查申報並合格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	有委託消防設備師(士)每年完成消防安全設備檢修申報報請消防機關備查並複查合格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	依法確實使用附有防焰標示之防焰窗簾、地毯及布幕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	有指定防火管理人，製定消防防護計畫書，有消防演習並有紀錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	辦妥公共意外責任保險。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

三、 火氣(用電設備)管理預防對策

項目	內容	檢核	備註
1	機構內有禁止住民及訪客吸煙，並不得自行持有打火機	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	住房內禁止燒香、燃燒紙錢、蠟燭等明火	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	住房內禁止使用加熱設備，含爐具、電磁爐、碳火爐等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廚房、加熱等炊煮備餐空間，住民出入有適當的管制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	高風險區域(如加熱、儲藏、機房設備)及未使用的空間必須上鎖管制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

6	公共空間、機構出入口及建築物外圍之必須有照明及監控設備，防止縱火	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	避免在機構建物周圍附近放置可燃物、焚燒垃圾等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	電器及加熱設備，均有造冊管理並定期巡檢（請參照本表說明 3）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	加熱設備，如電磁爐、電暖器、熱水爐等，必須有過熱保護裝置。加熱設備（含電毯）與易燃物（如床單、傢俱、窗簾、毛巾、衣物、紙張、塑膠袋）或可燃性液體（如酒精、乾洗手等）必須保持適當距離	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	電器使用有標檢局合法之產品，使用時並在允許電流範圍正確使用，未同時使用高耗電電器（如吹風機、電鍋、電磁爐、熱水器、微波爐等）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	電器電線應確保完整，避免彎曲、裂痕、斷裂，且避免用可燃物（如家具或木材）墊底及避免老鼠破壞線路	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	白熾燈、照明燈等發熱設備，必須遠離易燃物或可燃性液體（請參照本表說明 3）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	盤點所有插座，了解各插座迴路之電流負荷、電壓之上限，標示出來供日後使用參考（請參照本表說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	插座禁止使用多插頭配線（章魚腳配線）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15	延長線必須有過載保護，並統一管理使用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	插頭與用水設備避免設置在一起，避開水管路徑、水龍頭、魚缸、飲水機設置下方，設有漏電斷路器或設有保護蓋保護用水空間旁邊之插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

四、 延燒控制對策

項目	內容	檢核	備註
1	防火門不得使用門止、門檔或相關物品防礙防火門關閉	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	防火門的關閉性能必須確保（須符合 a 或 b）： <input type="checkbox"/> a. 常時開放式防火門偵煙感知後能”自動”關閉，並能確實”閉合” <input type="checkbox"/> b. 常時關閉式防火門，應確保人員能確實開啟”無上鎖”，開啟並應自動關閉”閉合”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	倘有安全管制需求之防火門，於火警時能連動解鎖且該門禁應設不斷電系統	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置安全管制之防火門	
4	住房內部裝修材料壁材、天花板必須使用耐燃材料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	各寢室隔間高度與樓板密接(依據行政院 107 年 12 月 26 日函頒之「強化長期照顧機構公共安全推動	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	空調設備倘有風管穿越各寢室者（須符合 a 或 b）： <input type="checkbox"/> a. 被穿越之分隔牆為防火牆者，於穿越處風管具有防火填塞且設有防火閘門 <input type="checkbox"/> b. 是否有火災時空調自動切斷功能之裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無風管	
7	貫穿樓層的管道間及廚房送菜口（送菜梯）破壞防火區劃處，採防火門或捲門予以區劃	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	洗衣機等需大量散熱空間有足夠通風，避免棉絮、粉塵滯留與熱蓄積後造成爆炸	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置洗衣機	
9	供氧系統於火災發生時具有自動關閉裝置（倘無至少應列入應變作業）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置供氧系統	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

五、 火災即早偵知、初期滅火、早期通報對策

項目	內容	檢核	備註
1	消防警報設備必須有維護管理，火警事件有紀錄及檢討	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	受信總機附近常時有工作人員常駐（24 小時）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	儲藏室隔間至少以耐燃材料區隔（防火區劃尤佳），且該空間設有自動警報探測器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	各空間、住房設有自動撒水設備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廚房等用火使用空間及儲藏空間設有滅火器，並列入防護計畫書之巡檢表檢查內容(含滅火器壓力表無失壓及皮帶無龜裂)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	工作人員對各區域之滅火器、消防栓位置都了解，也熟悉操作方式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

7	廚房使用天然氣或瓦斯鋼瓶者（須符合 a 或 b）： <input type="checkbox"/> a. 油煙罩有簡易滅火設備，且油煙管定期挖除油污 <input type="checkbox"/> b. 屬簡易爐具（如家庭料理使用之簡易二口爐且排油煙機管直接接外牆），使用後有確實清潔油	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置 廚房	
8	廚房使用天然氣或瓦斯鋼瓶者（須符合 a 或 b）： <input type="checkbox"/> a. 使用天然氣者有一氧化碳探測器及自動遮斷器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置 廚房	
9	各緊急應變小組組長有行動聯絡裝置（如行動電話、無線電等）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廣播設備有語音自動廣播	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

六、避難、輔助避難及疏散搶救對策

項目	內容	檢核	備註
1	各層樓之住房出口，至少有兩個往安全梯的避難方向	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	各樓層平面具有兩個水平防火區劃之避難設計（例如 A 區移至 B 區之具防火防煙性能及同等持續照護	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	各樓層對於無法自行避難住民另能提供等待救援空間（該空間須具有防火時效及遮煙性能之門扇區隔，並能提供消防人員快速到達之功能）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	需輪椅或床單等輔助避難設備放置於住民房內方便取用位置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	避難通道路徑至少維持有效淨寬 1.2 公尺，保持平順	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	避難通路必須有緊急照明燈	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	供避難使用之避難梯，設置於獨立防火區劃空間	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無設置 避難梯	
8	定期訓練員工緊急應變、滅火及疏散，並熟悉避難工具	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	火災發生時，除工作人員外，鄰近居民能提供適當協助（平時曾討論達成協議）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	火災發生時供消防人員進入機構之緊急入口（外牆窗戶或陽台替代開口），應可開啟（或無妨礙）並有救災人員下降的空間	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
註：該項檢核為「否」者，請於備註欄內說明原因		合計檢核為「否」，共__項	

【結果檢討】

（一）檢核結果統計

六面向檢核項目	請填寫檢核結果為「否」之數量
一、機構建築物環境條件	
二、建築物依法應具備之基本防火安全性能	
三、火氣（用電設備）管理預防對策	
四、延燒控制對策	
五、火災即早偵知、初期滅火、早期通報對策	
六、避難、輔助避難及疏散搶救對策	
合計	

(二)綜合檢討與分析

請就以上六面向檢核為”否”者提出困難或精進提昇說明

護理機構 防火及避難安全風險自主檢核表(填寫參考解說)

【檢核內容】

六、 機構建築物環境條件

項目	內容	檢核
1	消防救災車輛能通行靠近並進行救災（須符合 a 或 b）： <input type="checkbox"/> a. 五層以下建築物，道路或通路至少有 3.5 公尺以上之淨寬；六層以上至少有 4 公尺以上之淨寬。 <input type="checkbox"/> b. 如位於狹小巷弄，出入口必須無固定式障礙物，如果有側懸式招廣告突出不超過 1.5 公	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	機構非位於土石流或淹水等災害潛勢區	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	機構非位於土壤液化潛勢區	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	機構非軟弱底層的建築物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	機構屬獨棟使用，不是使用建築物部分樓層或樓層部分空間	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	機構設置樓層位於 10 層(含)以下（有消防緊急進口）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否