表 036010-C-1 無收縮水泥砂漿施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。		
工程名稱	○○工程		
分項工程名稱			
承攬廠商	○○營造有限公司		
抽查位置		抽查日期	○年○月○日
抽查時機	＊□檢驗停留點　□安衛查驗點　□隨機抽查		
抽查結果	○抽查合格　╳有缺失需改正　／無此抽查項目		

抽查項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工前	＊混凝土表面	鑿毛。		
		混凝土碎片塵灰完全徹底清除。		
		應灑水濕透，將表面多餘積水拭擦乾淨。		
	工地職業安全衛生	**施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表)。**		
施工中	＊無收縮性水泥砂漿	需完全拌和均勻方可使用。		
		灌注方法分重力式自然灌注及壓送灌注兩種。		
		砂漿必需搗實，所含之空氣必需設法排除。		
	工地職業安全衛生	**每週至少督導 2 次(一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表)。**		
施工後	保護	應以麻布或不織布或養護劑等覆蓋其表面。		
	保持水分	灑水 7 天以上　。		

缺失複查結果：

□已完成改善（檢附改善前中後照片）

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期：　　年　　月　　日

複查人員職稱：　　簽名：

備註：

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造主管確實複閱簽名。

監造主管簽名：	監造現場人員簽名：

由監造主管現場抽查並填報。

人員須與標案管理系統所載一致。