

表 034320-C-1 預力梁工程施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。		
工程名稱	○○工程		
分項工程名稱			
承攬廠商	○○營造有限公司		
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查時機	* <input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 安衛查驗點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目		
抽查項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施 工 前	預力計算書送審	施工前審查、核定。	
	混凝土強度	≥320 kgf/cm ² 。	kgf/cm ²
	§ 絞索	§ 15.2mm×12。	mm §
	工地職業安全衛生	施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表)。	
施 工 中	千斤頂衝程	依預力系統規定。	
	油壓計	附校正證明。	
	施預力順序	依施工計畫。	
	錶壓力讀數	依預力計算書規定。	
	伸長量誤差	依專業廠商提供資料。	
	鋼腱檢查	鋼腱不得受損。	
	高程、平面位置	須進行監測。	
	預拱監測	依拱度計算書。	
	錨頭承壓板檢查	無下陷。	
工地職業安全衛生	施工中每周至少督導 2 次(一般性作業安全衛生抽查紀錄表)。		
施 工 後	施拉預力紀錄	施拉預力紀錄表。	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造主管確實複閱簽名。			
監造主管簽名： 由監造主管現場抽查並填報。		監造現場人員簽名： 人員須與標案管理系統所載一致。	

表 034320-C-2 預力梁鋼筋施工抽查紀錄表

編碼	「編碼」欄位應依監造計畫之「文件紀錄管理系統」所訂文件紀錄之編碼方式確實填寫。			
工程名稱	○○工程			
分項工程名稱				
承攬廠商	○○營造有限公司			
抽查位置		抽查日期	年 月 日	
抽查時機	* <input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 安衛查驗點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
抽查結果	<input type="checkbox"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此抽查項目			
抽查項目		抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	基樁樁頭處理	劣質混凝土打除。		
	工地職業安全衛生	施工前 1 次(準備作業安全抽查紀錄表)。		
施工中	鋼筋號數及間距	詳附表查驗表。		
	鋼筋保護層厚度	2.5cm±0.3cm。	cm	
	保護層隔件或墊塊	≤120cm 設置一處。	cm	
	背牆、頰牆預留鋼筋	是否施作預留。		
	鋼筋外表	有無浮鏽、油脂、汙泥。		
	綁紮固定	<input type="checkbox"/> ≥20cm 逐步綁紮。 <input type="checkbox"/> <20cm 可間隔綁紮。		
	鋼筋搭接位置	是否錯位。		
	工地職業安全衛生	施工中每周至少督導 2 次(一般性作業安全衛生抽查紀錄表)。		
施工後	鋼筋穩固	無鬆動。		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造主管確實複閱簽名。				
監造主管簽名：		監造現場人員簽名：		

由監造主管現場
抽查並填報。

人員須與標案管理
系統所載一致。