

# 柏新科技股份有限公司

## 水質水量檢測報告

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第115號  
 地址：新北市中和區中山路二段530-1號9樓  
 電話：(02)82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號：IU09L0178-2

委託單位：桃園市政府殯葬管理所

計畫名稱：中壢、桃園殯葬服務中心水質檢測

樣品基質：水質

採樣單位：柏新科技股份有限公司

採樣地點：桃園市中壢區培英路289號

業別：—

採樣時間：2020年6月29日

收樣時間：2020年6月30日 09:30

報告日期：2020年7月13日

聯絡人：彭慶仁

是否 經 認 可	檢測項目	專案編號		IU09L0178-2				檢測 方法	備註	
		樣 品 編 號	採樣點名稱	中壢殯葬服務 中心放流水	以下空白					
			採樣編號	0178-2L02						
			實驗室編號	L090630004						
			採樣時間(時:分)	15:05						
單位		檢 測 值								
*	氫離子濃度指數	—	8.3 在水溫31.2℃下					NIEA W424.53A (現場測定)		
*	水溫	℃	31.2					NIEA W217.51A (現場測定)		
*	懸浮固體	mg/L	<2.5					NIEA W210.58A		
*	生化需氧量	mg/L	<2.0					NIEA W510.55B		
*	化學需氧量	mg/L	4.6					NIEA W517.53B		
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	4.8×10 <sup>2</sup>					NIEA E202.55B		
	以下空白									

備註：

- 1.報告共 2 頁，分離使用無效。
- 2.檢測項目有標示“\*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
未經認可項目，其參考方法如上表所示。
- 3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明方法偵測極限（MDL）。
- 4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 5.本報告不得做為申報用途目的使用。