

勘 驗 項 目 及 內 容	勘 驗 結 果
一、建築物週邊環境、排水	
(一) 面前道路	
(1) 面前道路為已開闢或現有巷道者，已完成瀝青混凝土路面並清理及整修妥善。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 已開闢 <input type="checkbox"/> 不符
(2) 前面道路為私設通路者，已施設完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(二) 基地範圍內排水溝已建造完成，並排入公共排水溝且已確實疏通。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 不符
(三) 建築機具、工地殘餘物、搭蓋之圍籬、遮板、鷹架及其臨時棚屋（工寮、樣品屋）橫板、支撐等已拆除並將現場環境整理清潔。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不符
(四) 防火間隔無預留鋼筋，並已留設完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 無防火間隔 <input type="checkbox"/> 不符
(五) 前面道路、排水溝、行道樹、路燈損害但已修復。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 未損壞 <input type="checkbox"/> 不符
二、建築物主要構造、內部空間、立面及高度	
(一) 主要構造（柱、樑、牆、樓地板及屋頂、樓梯）已依圖說施工並粉刷完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不符
(二) 建築物各向尺寸、各樓層高度、總高度依圖說施工完成，並符合規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不符
(三) 內部空間及地坪	
(1) 屋頂、樓梯間、門廳、牆壁、車道等公共設施飾材鋪飾完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(2) 分戶牆、防火區劃牆(含貫穿部防火填塞)已施工完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(3) 一樓地坪飾材已鋪設完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(四) 建築物立面	
(1) 建築物立面之外表飾材已鋪設完成	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(2) 非固定式門窗之門框、門扇框、窗框、窗扇框已安裝完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不符
(3) 固定式門窗玻璃已安裝完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不符
(4) 違規開窗已依原核准材料復原或以不透明玻璃磚封閉改善。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 無違規開窗 <input type="checkbox"/> 不符
(五) 建築物留設之天井及室內挑空	
(1) 已依圖說施工並粉刷完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(2) 無預留鋼筋，亦無預留連接管路。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不符
(3) 天井地面已壓實整平。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(六) 室內裝修工程確已依圖施工完成	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(七) 已檢齊防火、耐燃材料之檢驗合格證明文件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
三、建築主要設備	
(一) 設置有污水處理設備者，已安裝完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 免設置 <input type="checkbox"/> 不符
(二) 消防、避雷設備、防火避難設施	
(1) 消防設施經桃園市消防局檢查符合規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(2) 防火區劃已依圖說完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(3) 防火門窗已依圖說安裝完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(4) 避雷設備已依圖說安裝完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(三) 建築物昇降設備	
(1) 昇降設備已依圖說設施完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(四) 防空避難設備	
(1) 防爆門窗、防火門、鐵爬梯及緊急出入口已設置完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(五) 停車空間	
(1) 室外停車空間及出入車道已鋪設瀝青混凝土、混凝土或類似代用品且車道及車位並已劃線標明。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(2) 室內停車之車道及車位，已依圖說編號並漆繪完成	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(3) 機械停車設備之機件已安裝完成，底座固定並經測試確實可供停放車輛。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符

(4) 汽車昇降機之機件已安裝完成，並經內政部指定代檢機構檢查合格。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
四、騎樓	
(1) 騎樓地坪已依圖說鋪飾完成並與鄰地順平。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(2) 騎樓之天花板已依圖說鋪飾或粉飾完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
五、其他	
(1) 依「綜合設計鼓勵辦法」設計之開放空間及法定空地，其綠化植栽工程及遊憩設施已施工完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 無開放空間 <input type="checkbox"/> 不符
(2) 雜項工作物已依圖說施工完成。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 圖說無 <input type="checkbox"/> 不符
(3) 建造(雜項)執照加註事項已辦理完竣。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不符
(4) 公寓大廈公共基金已提專戶儲存。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 免
(5) 施工設置臨時地下水井抽水設備已拆除封閉。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 不符

本工程業已竣工，並經確認符合建築法第 70 條及各相關規定，且現場已按竣工圖施工完竣。

此致 桃園市政府

承造人：(簽章)	專任工程人員：(簽章)	工地主任：(簽章)	監造人：(簽章)	起造人：(印)

中 華 民 國 年 月 日