

親愛的市民：

本市都市計畫「變更石門都市計畫(部分農業區為自來水事業用地)案」自民國 113 年 4 月 11 日起在本府都市發展局及龍潭區公所公開展覽 30 天，本案計畫書、圖將陳列於本府都市發展局及龍潭區公所供民眾閱覽，敬請就近閱覽，計畫書、圖電子檔亦可至本府都市發展局網站「公展公告」下載 (<http://urdb.tycg.gov.tw/>)。

又為使民眾進一步瞭解該項計畫之內容，訂於 113 年 5 月 3 日 (星期五) 下午 2 時整假龍潭區婦幼館 2、3 樓演藝廳(地址：桃園市龍潭區干城路 19 巷 30 號)舉辦說明會，敬請踴躍參加。

各公民或團體對計畫案如有任何意見，請利用說明會場所提供之意見表，於公開展覽期間以書面載明姓名或名稱、地址及建議事項，向本府都市發展局及龍潭區公所提出 (陳情意見表於本府都市發展局都市計畫科索取，或至本府都市發展局網站下載)。如有疑義，歡迎電洽本府都市發展局都市計畫科 (03-3322101#5224 謝小姐)。



桃園市政府都市發展局
網站 QRcode

民國 113 年 4 月

桃園市政府印製

本計畫公展草案內容及陳情意見表下載，請掃描左方 QRcode 或至桃園市政府都市發展局網站，網址：
<https://urdb.tycg.gov.tw/>。



表1 變更內容綜理表

變更位置	變更內容		變更理由
	原計畫 (公頃)	新計畫 (公頃)	
石門都市計畫 區北側(永福 路、永福路 439 巷與三坑老街 所圍街廓)	農業區 (0.89)	自來水 事業用地 (0.89)	<p>一、興建「三坑中繼加壓站」，改善爆管風險、穩定民生供水 本案主要興建目的係為了從石門水庫抽取原水後，輸水進入淨水場之大管線，因為自然地勢坡度為高低差，致管線揚程壓力大、單管來源，尚無替代或備援管線可供支應，極需興建中繼加壓站引流。</p> <p>二、依據既有工程系統擴充，減少對周邊環境之影響本案係舊有原水導水系統功能之擴充，改善平鎮第二原水抽水站至三坑加壓站之水管管壓過高，以及原水抽水機揚程過高等問題，以提供地區最安全穩定之供水。</p>