



# 桃園市政府水務局會議紀錄

一、會議案由:召開「桃園市污水下水道各類設計、使用許可申請應附文件簡化宣導」說明會

二、會議時間:113年04月11日(星期四)下午1時30分

三、會議地點:桃園市政府水務局601會議室(桃園市桃園區成功路一段32號6樓)

四、主席:許科長榮桀

紀錄人:黃睿甯

五、出席人員:詳簽到表

六、會議結論:

- 即日起,建議各位民眾及代辦業者使用新版表單送件,對於表單有任何建議,可以反饋給技佳公司蒐集意見並調整手冊內容。
- 新版表單預計今年五月底「桃園市污水下水道申請審查指引手冊」簽准公告後,正式使用。公告後仍使用舊版表單,將依規定開一次退補告知單。
- 問題討論及回覆:

各單位意見	意見回覆
<p><u>上順工程顧問有限公司-徐孝先 先生</u></p> <p>1. 無法進行TV檢視之情況:</p> <p>(1) 有些公共既有設施型式為資源管或連接管,皆為明式清潔口規格,無法使用TV車至管中攝影既有至既有下游管線。</p> <p>(2) 若該明式清潔口至水平主管處呈90</p>	<p>1. TV檢視目的僅確保管線暢通且無阻塞,不一定需要檢視全程。</p> <p>2. 檢視範圍由自設設施至既有人孔。</p>

<p>度角，若採用手提式線型 TV 攝影機，可能也有難處，因此種攝影機線體較粗恐無法折成 90 度角。</p> <p>2. 詢問 TV 檢視的範圍？</p>	
<p><u>高吉水電工程有限公司-呂進吉 負責人</u></p> <p>1. 坡度建議納入 TV 檢視重點項目。</p> <p>2. 建議採用新北市及台北市作法，自設設施至既有人孔的管徑一律採用 200mm 尺寸</p>	<p>1. 會參考貴公司意見，研擬 TV 檢視相關實施辦法。</p> <p>2. 會參考貴公司意見，新增規定於「桃園市污水下水道申請審查指引手冊」。</p>
<p><u>淳成實業有限公司-林資超 負責人</u></p> <p>1. 詢問 TV 檢視的實施日期？</p>	<p>1. 預計今年五月底或六月初，「桃園市污水下水道申請審查指引手冊」簽准公告後開始實施。</p>
<p><u>輝達環境科技有限公司-林欣樺 負責人</u></p> <p>1. 詢問切換裝置是否也須 TV 檢視？</p>	<p>1. 是的，比照新北市及台北市作法，竣工案皆採 TV 檢視。</p>

七、臨時動議：(無)

八、散會時間：113 年 4 月 11 日(星期四)下午 2 時 30 分