

桃園市政府衛生局營業衛生水質檢驗報告												
報告單位：桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科 地址：桃園市中壢區溪洲街296號4樓												
檢測方法：1. 大腸桿菌：中華民國96年11月29日環署檢字第0960091685E號公告(NIEA E215.52C) 2. 生菌數：中華民國102年4月16日環署檢字第1020030348號公告(NIEA E204.55B) 3. pH值及自由有效餘氯係為現場檢測項目。												
抽驗件數：共51件 報告日期：109年03月16日												
編號	區	市招	場所	pH 值		自由有效餘氯值		微生物檢驗				抽驗日期
				6.5~8.0		1.0~3.0ppm		生菌數(CFU/ml)		大腸桿菌		
				合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
B1090098	八德	焦點健身中心	男三溫暖池	7.7				1.2x10 ²		陰性		109.3.9
B1090099		焦點健身中心	女三溫暖池	7.7				1.6x10 ¹		陰性		109.3.9
A1090081	大園	台北諾富特華航桃園機場飯店	泳池	8.0		1.6		<5		陰性		109.3.11
A1090080		大園運動中心	水療池	7.2		1.7		<5		陰性		109.3.11
B1090122		大園運動中心	熱水池	6.5				<5		陰性		109.3.11
B1090100	大溪	桃園大溪笠復威斯汀度假酒店	男三溫暖池	6.7				8		陰性		109.3.9
B1090101		桃園大溪笠復威斯汀度假酒店	女三溫暖池	6.8				<5		陰性		109.3.9
A1090062		大溪國小運動中心	泳池	7.9		2.7		5		陰性		109.3.9
A1090063		大溪國小運動中心	水療池		8.3	1.4		6		陰性		109.3.9
B1090110	中壢	香港商世界(World Gym)-中壢店	男三溫暖池	7.9				<5		陰性		109.3.9
B1090111		香港商世界(World Gym)-中壢店	女三溫暖池	7.9				<5		陰性		109.3.9
B1090119		香港商世界(World Gym)-內壢店	男三溫暖池	7.8				<5		陰性		109.3.10
B1090120		香港商世界(World Gym)-內壢店	女三溫暖池	7.9				<5		陰性		109.3.10
A1090075		回饋設施活動中心	泳池	7.4		2.9		<5		陰性		109.3.10
A1090076		回饋設施活動中心	水療池	7.7		1.0		<5		陰性		109.3.10
A1090077		回饋設施活動中心	兒童池	7.8			>3.5	<5		陰性		109.3.10
A1090078		中壢國民運動中心	水療池	7.3		1.4		<5		陰性		109.3.10
B1090121		中壢國民運動中心	女熱水池	6.9				<5		陰性		109.3.10
A1090070	桃園	青溪國小	泳池	7.3		0.8 (O ₃)		<5		陰性		109.3.10
B1090112		香港商世界(World Gym)-大有店	男三溫暖池	7.5				<5		陰性		109.3.10
B1090113		香港商世界(World Gym)-大有店	女三溫暖池	7.6				<5		陰性		109.3.10
B1090114		國際游泳池中正店	男三溫暖池	7.6				<5		陰性		109.3.10
A1090071		威尼斯游泳池	成人池	7.5		2.6		<5		陰性		109.3.10
A1090072		威尼斯游泳池	訓練池	7.8		1.8		8		陰性		109.3.10
B1090115		伊莉雅女子三溫暖	芬多精池	7.9				<5		陰性		109.3.10
B1090116		香港商世界(World Gym)-桃園店	男三溫暖池	7.5				<5		陰性		109.3.10
B1090117		香港商世界(World Gym)-桃園店	女三溫暖池	7.8				<5		陰性		109.3.10
A1090073		香港商世界(World Gym)-國強店	室內池	7.3		1.6		<5		陰性		109.3.10
A1090074	香港商世界(World Gym)-國強店	水療池	7.6		2.7		<5		陰性		109.3.10	
B1090118	香港商世界(World Gym)-國強店	按摩池	7.0				<5		陰性		109.3.10	

A1090082		尊爵大飯店	泳池	7.6		1.9		<5		陰性		109.3.11
B1090124		尊爵大飯店	男三溫暖池	6.5				<5		陰性		109.3.11
A1090083		桃園市南平運動中心	泳池	6.9		1.8		<5		陰性		109.3.11
B1090125		桃源麗池三溫暖	熱超音波池	8.0				<5		陰性		109.3.11
B1090126		住都大飯店	男三溫暖池	7.5				<5		陰性		109.3.11
B1090105	楊梅	東森山莊	大溫泉池						>6.0x10 ²	陰性		109.3.9
B1090106		東森山莊	精油池	7.4					>6.0x10 ²	陰性		109.3.9
B1090107		揚昇高爾夫鄉村俱樂部	男超音波池	7.2				<5		陰性		109.3.9
B1090108		揚昇高爾夫鄉村俱樂部	女超音波池	7.4				<5		陰性		109.3.9
A1090066		楊梅國中運動中心	泳池	7.7		1.0		<5		陰性		109.3.9
A1090067		楊梅國中運動中心	水療池	7.6		1.4		<5		陰性		109.3.9
A1090068		楊梅運動中心	泳池	6.7		1.1		<5		陰性		109.3.9
A1090069		楊梅運動中心	水療池	7.5		1.0		<5		陰性		109.3.9
B1090109		楊梅運動中心	熱水池	7.5				3.6x10 ²		陰性		109.3.9
B1090102	龍潭	石門山溫泉會館	高溫池					1.9x10 ²			陽性	109.3.9
A1090064		名人堂花園飯店	溫水游泳池	7.4		2.8		<5		陰性		109.3.9
B1090103		名人堂花園飯店	男熱水池	7.1				<5		陰性		109.3.9
B1090104		名人堂花園飯店	女熱水池	7.2				<5		陰性		109.3.9
A1090065		龍潭高中	泳池	7.3		2.5		<5		陰性		109.3.9
B1090123	龜山	福容大飯店-桃園機場捷運A8店	男溫泉池					<5		陰性		109.3.11
A1090079	蘆竹	大竹游泳池	泳池	7.7		1.7		<5		陰性		109.3.11