

桃園市政府衛生局營業衛生水質檢驗報告												
報告單位：桃園市政府衛生局食品管理暨檢驗科 地址：桃園市中壢區溪洲街296號4樓												
檢測方法：1. 大腸桿菌：中華民國96年11月29日環署檢字第0960091685E號公告(NIEA E215.52C) 2. 生菌數：中華民國102年4月16日環署檢字第1020030348號公告(NIEA E204.55B) 3. pH值及自由有效餘氯係為現場檢測項目。												
抽驗件數：共51件 報告日期：109年05月25日												
編號	區	市招	場所	pH 值		自由有效餘氯值		微生物檢驗				抽驗日期
				6.5~8.0		1.0~3.0ppm		生菌數(CFU/ml)		大腸桿菌		
				合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	
B1090218	八德	焦點健身中心	男三溫暖池	7.4				4.0x10 ²			陽性	109.5.19
A1090140	大園	大園運動中心	室內池	7.4		1.2			>6.0x10 ²	陰性		109.5.18
A1090147	大溪	大溪國小運動中心	泳池	7.2			0.83	<5		陰性		109.5.19
A1090148		大溪國小運動中心	水療池	7.2		1.0		<5		陰性		109.5.19
A1090149		大溪國小運動中心	兒童池	7.1			0.81	<5		陰性		109.5.19
A1090150		桃園大溪笠復威斯汀度假酒店	室內池	7.1		1.7		82		陰性		109.5.19
A1090141	中壢	南方莊園	泳池	7.6		1.7		<5		陰性		109.5.18
A1090142		南方莊園	水療池	7.6		1.8		<5		陰性		109.5.18
B1090213		南方莊園	歐式溫泉池					<5		陰性		109.5.18
B1090214		南方莊園	亞式溫泉池					<5		陰性		109.5.18
B1090216		香港商世界(World Gym)-中壢店	男三溫暖池	7.8				<5		陰性		109.5.18
B1090217		香港商世界(World Gym)-中壢店	女三溫暖池	7.8				<5		陰性		109.5.18
A1090145	平鎮	南區青少年活動中心	泳池	7.6		1.0		<5		陰性		109.5.18
A1090146		南區青少年活動中心	水療池	7.6		1.4		88		陰性		109.5.18
A1090154		平鎮室內游泳池	大泳池	7.4		2.1		<5		陰性		109.5.19
A1090155		平鎮室內游泳池	中泳池	7.3		1.9		<5		陰性		109.5.19
A1090156		平鎮室內游泳池	水療池	7.4		2.9		5		陰性		109.5.19
B1090220		平鎮室內游泳池	熱水池	7.1				38		陰性		109.5.19
A1090157		平鎮國民運動中心	泳池	7.1		2.8		17		陰性		109.5.19
A1090158		平鎮國民運動中心	SPA池	7.3		1.5		15		陰性		109.5.19
A1090159		平鎮國民運動中心	兒童池	7.0		1.1		<5		陰性		109.5.19
B1090221		平鎮國民運動中心	男熱水池	7.3				7		陰性		109.5.19
B1090222		平鎮國民運動中心	女熱水池	7.3				<5		陰性		109.5.19
A1090136	桃園	國際游泳池中正店	室內池	7.4		1.2		<5		陰性		109.5.18
A1090137		國際游泳池中正店	水療池	7.5		1.7		57		陰性		109.5.18
A1090138		桃園市南平運動中心	泳池	7.3		1.8		<5		陰性		109.5.18
A1090139		桃園市南平運動中心	水療池	7.6		2.8		<5		陰性		109.5.18
B1090211		香港商世界(World Gym)-大有店	男三溫暖池	7.5				<5		陰性		109.5.18
B1090212		香港商世界(World Gym)-大有店	女三溫暖池	7.6				<5		陰性		109.5.18
B1090223		伊莉雅女子三溫暖	芬多精池	8.0				<5		陰性		109.5.20

A1090160		福容大飯店-桃園店	戶外泳池	7.2		1.5		13		陰性		109.5.20
A1090161		福容大飯店-桃園店	室內冷水池	7.7		1.8		<5		陰性		109.5.20
B1090228		住都大飯店	男三溫暖池	7.6				<5		陰性		109.5.20
B1090229		住都大飯店	女三溫暖池	7.6				<5		陰性		109.5.20
A1090166		建國國小	泳池		8.3	1.6		<5		陰性		109.5.20
A1090167		建國國小	兒童池		8.3	1.4		13		陰性		109.5.20
A1090143	楊梅	楊梅運動中心	泳池	7.9		1.6		<5		陰性		109.5.18
A1090144		楊梅運動中心	水療池	8.0		2.8		1.4x10 ²		陰性		109.5.18
B1090215		楊梅運動中心	熱水池		8.1			>6.0x10 ²		陰性		109.5.18
B1090219	龍潭	名人堂花園飯店	男熱水池	7.3				<5		陰性		109.5.19
A1090151		渴望會館	泳池	7.6		3.0		12		陰性		109.5.19
A1090152		渴望會館	兒童戲水池	7.6		1.7		<5		陰性		109.5.19
A1090153		龍潭高中	泳池	7.8			0.97	<5		陰性		109.5.19
B1090224	龜山	香港商世界(World Gym)-林口店	男三溫暖池	8.0					>6.0x10 ²		陽性	109.5.20
B1090225		香港商世界(World Gym)-林口店	女三溫暖池		8.1			3.9x10 ²			陽性	109.5.20
B1090226		福容大飯店-桃園機場捷運A8店	男溫泉池					19		陰性		109.5.20
B1090227		福容大飯店-桃園機場捷運A8店	女溫泉池					31		陰性		109.5.20
A1090162	蘆竹	大竹游泳池	泳池		8.1	1.7		7		陰性		109.5.20
A1090163		蘆竹國民運動中心	泳池	7.7		1.9		<5		陰性		109.5.20
A1090164		蘆竹國民運動中心	SPA池	7.1		2.0		9		陰性		109.5.20
A1090165		蘆竹國民運動中心	兒童池	7.3		1.4		<5		陰性		109.5.20