

桃園航空城計畫區段徵收工程

招標公告廠商疑義答覆表 (110.8.20 疑義)

序 號	廠商疑義	機關答覆	備註
1.	文件 04.需求說明書 1100808v1 頁碼 146 專業分類 路工 澄清事項 若瓦窯溝區域非本工程範圍，其計畫道路 1-3-50M 與 2-4-40M 道路該如何銜接	(1) 先依據銜接段基本設計成果，應完成施作 2-2-40M 計畫道路及地下管線，至台四線區徵範圍邊界止；完成施作 1-3-50M 計畫道路、地下管線及地下滯洪池至瓦窯溝區徵邊界止。 (2) 應配合後續都市設計審議結果，辦理 1-3-50M 及 2-4-40M 計畫道路設計及施工界面調整與統合作業。	
2.	文件 04.需求說明書 1100808v1 頁碼 146 專業分類 汙水/排水 澄清事項 若瓦窯溝區域非本工程範圍，其排水、汙水及其他管線該如何銜接	同上。	